

МЧС РОССИИ
ОНД по Нижнекамскому муниципальному району РТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кому _____
(Ф И О. домовладельца, квартиросъемщика и собственника садового участка)

Адрес _____
(населенный пункт, улица, № дома)

В соответствии со ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» в целях соблюдения Вами требований пожарной безопасности необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование-пункты и наименование действующих норм, правил, стандартов
1	Очистить территорию от мусора и других материалов	п. 77 «ППР в РФ»
2	Возле дома установить емкость с водой (не менее 200 литров), укомплектовать ведром	п. 15 «ППР в РФ»
3	Газовые баллоны емкостью более 10 литров установить у наружной стены в металлическом шкафу не ближе 5 метров от входа в здание и надпись «Огнеопасно. Газ»	п. 92, 93, 94 «ППР в РФ»
4	Убрать со двора тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами	п. 18 «ППР в РФ»
5	У предпочночного отверстия печи прикрепить металлический лист размером не менее 50х70 сантиметров	п. 81 «ППР в РФ»
6	Устроить противопожарные разделки от дымоходов не менее 38 сантиметров	СНиП 2.04.05-91; п. 81 «ППР в РФ»
7	Установить калиброванные плавкие вставки для защиты от токов короткого замыкания	п. 42 «ППР в РФ»
8	Электропроводку выполнить согласно нормативных документов по электроэнергетике	п. 42 «ППР в РФ»
9	Электросветильники в кладовых защитить стеклянными колпаками	п. 42 «ППР в РФ»
10	Отремонтировать или заменить розетки, выключатели	п. 42 «ППР в РФ»
11	Не допускать эксплуатации ветхой электропроводки. Не пользоваться самодельными электроприборами	п. 42 «ППР в РФ»
12	Не ставить электронагревательные приборы вблизи быстро возгораемых поверхностей	п. 42 «ППР в РФ»
13	Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы	п. 42 «ППР в РФ»
14	Не включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов	п. 42 «ППР в РФ»

(должность, Ф И О. производившего обследование)

С предписанием, предложением ознакомлен _____
(подпись домовладельца, квартиросъемщика)

« _____ » _____ 201__ года

Отметка о благополучии семьи (состоят ли на учете в ОВД и т.д.) _____

МЧС РОССИИ

**ОНД по Нижнекамскому муниципальному району РТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Кому _____

(Ф.И.О. домовладельца, квартиросъемщика и собственника садового участка)

Адрес _____

(населенный пункт, улица, № дома)

В соответствии со ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности» в целях соблюдения Вами требований пожарной безопасности необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование-пункты и наименование действующих норм, правил, стандартов
1	Очистить территорию от мусора и других материалов	п. 77 «ППР в РФ»
2	Возле дома установить емкость с водой (не менее 200 литров), укомплектовать ведром	п. 15 «ППР в РФ»
3	Газовые баллоны емкостью более 10 литров установить у наружной стены в металлическом шкафу не ближе 5 метров от входа в здание и надпись «Огнеопасно. Газ»	п. 92, 93, 94 «ППР в РФ»
4	Убрать со двора тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами	п. 18 «ППР в РФ»
5	У предтопочного отверстия печи прикрепить металлический лист размером не менее 50x70 сантиметров	п. 81 «ППР в РФ»
6	Устроить противопожарные разделки от дымоходов не менее 38 сантиметров	СНиП 2.04.05-91; п. 81 «ППР в РФ»
7	Установить калиброванные плавкие вставки для защиты от токов короткого замыкания	п. 42 «ППР в РФ»
8	Электропроводку выполнить согласно нормативных документов по электроэнергетике	п. 42 «ППР в РФ»
9	Электросветильники в кладовых защитить стеклянными колпаками	п. 42 «ППР в РФ»
10	Отремонтировать или заменить розетки, выключатели	п. 42 «ППР в РФ»
11	Не допускать эксплуатации ветхой электропроводки. Не пользоваться самодельными электроприборами	п. 42 «ППР в РФ»
12	Не ставить электронагревательные приборы вблизи быстро возгораемых поверхностей	п. 42 «ППР в РФ»
13	Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы	п. 42 «ППР в РФ»
14	Не включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов	п. 42 «ППР в РФ»

(должность, Ф.И.О. производившего обследование)

С предписанием, предложением ознакомлен _____

(подпись домовладельца, квартиросъемщика)

« _____ » _____ 201__ года

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности, предусмотренные статьей 3-4 Федерального закона от 21 декабря 1994 года ФЗ-69 «О пожарной безопасности» мне разъяснены.

Граждане имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности пожарной охраны.

Граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
 - иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров, противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
 - при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
 - до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей;
 - оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- Выполнить предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением пожарной безопасности и пресечения нарушений.

Обследования и проверки принадлежащих мне производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности проведены с моего согласия и согласия проживающих со мной лиц.

При обследовании и проверке должностными лицами государственного пожарного надзора мною получен инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности в производственных, хозяйственных, жилых и иных помещениях и строениях. Один экземпляр для изучения его с членами семьи получил.

Подпись владельца _____

ПАМЯТКА

по мерам пожарной безопасности в жилом секторе

Предостеречь от пожара помогут следующие меры пожарной безопасности:

- не допускайте игры детей со спичками;
- топка печей должна производиться только взрослыми;
- не производите топку печей с открытой дверцей;
- не разжигайте печь бензином, керосином и другими ЛВЖ – это опасно;
- не перегревайте печь, не ставьте вплотную к ней мебель и др. сгораемые вещи;
- на предтопочном листе не должно быть дров и др. горючих материалов;
- не курить в постели и не пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах и сараях;
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- не допускать нахождения электронагревательных приборов вблизи быстро возгораемых поверхностей;
- помещения, где установлена газовая плита, необходимо регулярно проветривать;
- при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, включать или выключать электрические выключатели

Каждый должен знать!!!

- При возникновении пожара звонить на «01» или по сотовому телефону «112»
- Знать места расположения шанцовых инструментов и возможность их быстрого использования при необходимости.
- Знать места отключения электроэнергии и перекрытия газа

При пожаре каждый обязан!!!

- При срабатывании звукового оповещения людей о пожаре, взять с собой шанцевые инструменты и приступить к тушению очага пожара до приезда первых подразделений пожарной охраны, одновременно организовав эвакуацию людей
- В личных подсобных хозяйствах должны быть шанцевые инструменты (лопаты, топоры, ведра, багры и т.п.), запас воды не менее 200 литров
- Организовать встречу пожарных подразделений
- При наличии в населенном пункте источников противопожарного водоснабжения, помочь мотористу пожарной мотопомпы установить его на водоисточник и подать рукав на ствол для тушения или для заливки автоцистерны.

Белешмәлек

торақ секторларда янғын курқынычсызлығы чаралары буенча

- Янғынны түбәндәге янғын курқынычсызлығы чаралары кәсәтергә ярдәм итәр.
- балаларга шырпы белән уйнарга рөхсәт итмәгез .
- мич ягу бары тик опылар тарафыннан гына башкарылырга тиеш,
- мичне ачык ишек белән якмагыз;
- мичне бензин, керосин һәм башка тиз кабынучан сыектыклар белән якмагыз – бу курқыныч;
- мичне кирәккәнән артык кыздырмагыз, өй жиһазларын һ.б. яна торган әйберләргә мич янына куймагыз ,
- мич алдында утын һ.б. яна торган материаллар булырга тиеш түгел;
- урын өстендә тәмәкә тартмагыз
- чарлақларда, подвалларда һәм сарайларда ачык ут кулланмагыз;
- зшләп торучы электр приборларын караучысыз калдырмагыз;
- электр жылыту приборларын тиз кабына торган өсләр янына куймагыз;
- газ плитәсе булган бүлмәләргә вақытында жылләтергә кирәк;
- бүлмәдә газ исен сизсәгез, шырпы сызмагыз, электр өзгечләргә яндырып сүндермәгез.

Һәркем белергә тиеш!!!

- Янғын чыкса, «01» яки «112» телефонына шалтыратырга кирәк
- Шанец коралларының кайда урнашканын һәм кирәк вақытта аларны тиз куллана белергә (көрәкләр, балталар, чиләкләр, багрлар һ.б.) һәм һәр йортта 200 литрдан ким булмаган су запасының кайда урнашканын белергә кирәк
- Газны ябу һәм электр энергиясен өздәру урыннарын белергә кирәк

Янғын вақытында һәркем зшләргә тиеш!!!

- Кешеләр янғын чыгуы турындагы тавышны ишеткәч, беренче янғын сүндерү бүлекчәләре килеп житкәнче, үзә белән шанец коралларын алып, янғын чыгу урынын сүндергә керешергә, бер үк вақытта кешеләргә эвакуацияләүне оештырырга тиеш.
- Янғын сүндерү бүлекчәләргә каршы алуны оештырырга кирәк
- Торақ пунктларында янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булганда, моторчыга янғын мотопомпасын су чыганагына тоташтырып, жиңсәне көпшөгә урнаштырырга яки автоцестернаны су белән тутырырга ярдәм итәргә кирәк